

Adres obwodu	R02/SA	YKYżo 5x25	R02/E
Ilość elementów	1	1	1
Moc zainstalowana [kW]	–	32,5	–
Parametry przewodu/kabla elektroenergetycznego	5x(LgY 1x25) – –	YKYżo 5x25 – –	2x(LgY 1x1,5) – –
Nazwa odbiornika energii elektrycznej/aparatu	Ochronnik przeciwprzepięciowy – –	Człon zasilający – –	Lampki kontrolne – –
Dodatkowe informacje –	– –	– –	– –

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	ASYSTENT PROJEKTANTA:	DATA:	BRANŻA:	NAZWA RYSUNKU:	NUMER RYSUNKU:	NUMER ARKUSZA:	REWIZJA:	SKALA:	FAZA:
M. Kosiorz 585/01			06.2017 r.	el	Rozdzielnica obiektowa R02 Schemat strukturalny	el–12	02/06	00	–	PW