BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO NA UL. PLONOWEJ W NOWEJ WOLI, GM. LESZNOWOLA

PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500

Uwagi:

SK - STUDZIENKA KABLOWA PRZELOTOWO-ODGAŁĘŹNA BETONOWA

Kanał technologiczny uliczny (KTu):
SK1-SK2: 14m
SK2-SK4: 44m
SK3-wzdłuż chodnika: 8m
SK4-SK5: 82m
SK5-SK6: 108m
SK6-SK7: 76m
SK7-SK8: 76m
SK8-SK9: 49m
SK9-SK10: 40m
SK10-SK11: 36m
SK11-SK12: 72m
SK12-SK13: 62m
SK13-SK15: 9m

Kanały technologiczne przepustowe (KTp):
SK2-SK3: 20m
SK13-SK14: 11m

Przyłącza KT:
SK4-jezdnia: 11m
SK5-jezdnia: 11m
SK6-jezdnia: 11m
SK8-jezdnia: 11m
SK11-jezdnia: 10m
SK12-jezdnia: 10m

Uwagi:

* KTu stosować jedną rurę osłonową (HDPE110), trzy rury światłowodowe (HDPE40), jedna prefabrykowana wiązkę mikrorur cienkościennych preinstalowanych w rurze (1x HDPE40 + 7x mikrorur 10mm)

* KTp stosować dwie rury osłonowe (HDPE110/6,3), trzy rury światłowodowe (HDPE40), jedna prefabrykowana wiązkę mikrorur cienkościennych preinstalowanych w rurze (1xHDPE40 + 7x mikrorur 10mm)

* przyłącza KT - stosować jedną rurę HDPE 110/6,3

Elementy projektowane objęte niniejszym opracowaniem:

- proj. linia kablowa oświetleniowa nN
- proj. słupy oświetleniowe uliczne
- proj. słupy oświetleniowe przejść dla pieszych
- proj. szafka oświetleniowa
- proj. studnia kablowa
- proj. kanał technologiczny uliczny
- proj. kanał technologiczny przepustowy
- proj. przyłącze kanału technologicznego

Elementy projektowane objęte odrębnym opracowaniem:

- istn. linia elektroenergetyczna SN kablowa/napowietrzna do rozbiórki
- istn. słup elektroenergetyczny do rozbiórki
- proj. linia kablowa SN
- proj. słup SN
- proj. rura osłonowa

Oznaczenia rur:
HDPE 110/6,3 – rura gładkościenna do układania w trudnych warunkach terenowych przy maksymalnych obciązeniach transportowych, o średnicy 110mm;
HDPE 110 – rura karbowana dwuścienna, o średnicy 110mm (w odcinkach);

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PIASECZYŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1418.2017.511
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu	25 STY. 2017
Imię i nazwisko, data i podpis osoby reprezentującej organ	25 STY. 2017

Z up. Starosty Piaseczyńskiego
Elżbieta Grabowska
Podinspektor Wydziału Geodezji i Katastru

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WOJEWÓDZTWO	MAZOWIECKIE
POWIAT	PIASECZYŃSKI
JEDN. EWID.	141803_2, gm. LESZNOWOLA
OBRĘB	0022, NOWA WOLA
ULICA	PLONOWA
DZIAŁKA	116, 21, 22, 583, 584, 608, 610/5, 725/1-725/4, 725/9
SKALA	1: 500

GEK.6640.7614.2016

Mapa na obszarze oznaczonym kolorem czerwonym została zaktualizowana pomiarem sytuacyjno-wysokościowym w miesiącu XII.2016.
Nie wyklucza się istnienia w terenie dodatkowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji oraz nie posiadają dokumentacji w instytucjach branżowych.
Wykonano bez ustalenia służebności gruntowych.

MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO OPRACOWANIA PROJEKTU TECHNICZNEGO

inż. STANISŁAW CHMIELEWSKI
GEODETA UPRAWNIONY
Zezw. GUGiK Nr 5271
Nowa Iwiczna, ul. Słokrotki 19
05-500 Piaseczno

KANCELARIA GEODEZYJNA s.c.
05-500 Piaseczno
ul. Sierakowskiego 29C
tel. 22 716-76-77
NIP 123-115-81-73, Regon 141517120

ARK. 1

STAROSTA PIASECZYŃSKI
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Narada koordynacyjna w formie zdalnej odbyła się dnia 2019-01-11
w Zespole Obsługi Koordynacji Dokumentacji Projektowej
Z up. Starosty Piaseczyńskiego
Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
GEK.6630.30.2019
(sygn. dokumentu)
Małgorzata Andrasik
(Przewodniczący narady)
INSPEKTOR

	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku 15-014 Białystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93		
TEMAT:	Budowa oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego na ul. Plonowej w Nowej Woli, gm. Lesznowola		Nr rysunku: E1
STADIUM:	PROJEKT WYKONACZY		
INWESTOR:	Wójt Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola		Skala 1:500
NAZWA RYS.:	Plan sytuacyjny		Data: 15.10.2019
	BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Kamil Ancipiuk	PDL/0065/POOE/14	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Jerzy Młodzianowski	upr.bud. BŁ/280/68	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Marcin Martyniuk		