PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN PRZY UL. PLONOWEJ W NOWEJ WOLI, GM. LESZNOWOLA

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Elementy projektowane objęte niniejszym opracowaniem:
- istn. linia elektroenergetyczna SN kablowa/napowietrzna do rozbiórki
- istn. słup elektroenergetyczny do rozbiórki
- proj. linia kablowa SN
- proj. słup SN
- proj. rura ochronna

Elementy projektowane objęte odrębnym opracowaniem:
- proj. linia kablowa nN i długy odwiedłowa
- proj. szafka oświetleniowa
- proj. kanalizacja kablowa

istn. linia napowietrzna 3x PAS 70mm²

istn. słup SN Oo 12/E - do rozbiórki

proj. słup SN typu KKpgno-12/24

SO (proj.)

istn. stacja transformatorowa ST 1655

A 160 l=6m

SRS 160 l=6m

istn. słup SN12/E - do rozbiórki

3xA 160 l=2m

proj. linia kablowa SN
3x(XRUHAKXS 1x120mm²), L=472m/504m

istn. słup SN12/E - do rozbiórki

istn. słup Kgo SN12/E - do rozbiórki

A 160 l=2m

istn. linia kablowa - odcinek do demontażu i skrzyżowania z SDm

SRS 160 l=11m

3 x proj. mufa kablowa przelotowa SN CHM 24kV 95-240

istn. linia kablowa SN 3x(XRUHAKXS 1x120mm²)

A 160 l=6m PS

WYNIESIENIE A
SKALA 1:200

SO (proj.)

istn. słup SN Oo 12/E - do rozbiórki

proj. słup SN typu KKpgno-12/24

istn. stacja transformatorowa ST 1655

14803_2.0022 Nowa Wola

14803_2.0033 Zakłady Zamc

STAROSTA PIASECZYŃSKI
05-500 Piaseczno, ul. Drzymały/Jana 1d
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) nie wymaga się decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie/nadbudowie/odbudowie/remoncie/zmianie sposobu użytkowania/wykonywaniu robót budowlanych/innych robót budowlanych/innych zmian sposobu zagospodarowania terenu/innych zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego/innych zmian sposobu użytkowania terenu/innych zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego i terenu/innych zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego i terenu/innych zmian sposobu użytkowania