



Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60

05-506 Lesznowola

Tel. 22 708-91-11 , fax: 22 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl



Lesznowola, dnia 16.11.2017r.

RZP.271.4.01.03.2017

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowę budynku komunalno – socjalnego w Lesznowoli”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, uprzejmie informuje, iż w dniu 14.11.2017r. wpłynęło zapytanie ofertowe od Wykonawcy o następującej treści:

Pyt. 1

Jak należy układać przewody instalacji słaboprądowych czy w tynku, bezpośrednio na ścianie, czy w rurkach. W opisie i na schematach wymienione przewody należy układać w rurkach, natomiast w przedmiarze bezpośrednio w tynku bez rurek.

Odpowiedź:

Przewody instalacji teletechnicznych należy układać w rurkach instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Pyt. 2

Brak w przedmiarze i na schematach gniazd telefonicznych. Czy należy je uwzględnić?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić gniazda LAN zgodnie z przedmiarem robót oraz schematem zawartym w projekcie.

Pyt. 3

Na rysunkach brak wykazu stali zbrojeniowej. Prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada oddzielnych wykazów stali zbrojeniowej. Należy przyjąć ilości z przedmiaru robót dział Roboty konstrukcyjne oraz ilości wynikające z projektu.

Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na e-maila: rzp@lesznowola.pl lub na fax: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem
Z UP. WÓJTA
Iwona Pajęska-Iszczyńska
Zastępca Wójta