



Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. 22 708 91 01, e-mail.: gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl

Lesznowola, dn. 12.10.2021r.

RZP.271.18.02.2021r.

Wykonawcy, którzy
pobrali Specyfikację
Warunków Zamówienia

dot. postępowania pn: „Modernizacja ulicy Bandurskiego w Wólce Kosowskiej”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 08 października 2021r., do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o udzielenie odpowiedzi na poniże pytanie.

„Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać tylko jedną warstwę nawierzchnię tj. warstwę wiążącą? Informujemy, że projekt wykonawczy (opis oraz rysunki) wskazują, że należy wykonać dwie warstwy: wiążącą i ścieralną, natomiast przedmiar robót wskazuje tylko warstwę wiążącą”.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem w charakterystyce zadania, przedmiarem i uwagą w opisie technicznym, w ramach zadania należy wykonać etap zakończony wykonaniem warstwy wiążącej o strukturze zamkniętej, o grubości 6cm.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. Jednocześnie informujemy, iż Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia niniejszych wyjaśnień przy sporządzeniu oferty.

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTA

Mirosław Wilusz

Główny Specjalista
d/s zamówień publicznych

mgr Aneta Książek

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych

mgr inż. Tomasz Dziubak-Wysokiński

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Drog i Mostów

Stefan Romanowski