



# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60

05-506 Lesznowola

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: [gmina@lesznowola.pl](mailto:gmina@lesznowola.pl) , [wojt@lesznowola.pl](mailto:wojt@lesznowola.pl)



Lesznowola, dnia 17.07.2018r.

RZP – 271.4.03.05.2018

## *Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym na: „Budowę przedszkola w miejscowości Wólka Kosowska”*

Gmina Lesznowola ( Zamawiający ), informuje, iż w w / w postępowaniu przetargowym w dniu 16.07.2018r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

1. Szanowni Państwo, występuje błąd podczas otwierania załącznika nr 9 Piramida wspinaczkowa 2 z projektu zagospodarowania. Prosimy o zapisanie go w innym formacie i ponowne udostępnienie.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ogrodzenia z siatki zgrzewanej na ogrodzenie panelowe 3D lub 2D o tych samych parametrach. Wskazane powyżej rozwiązanie znacząco obniży koszty oraz poprawi estetykę ogrodzenia.
3. Proszę o sprecyzowanie koloru, rodzaju ( np. płukana, śrutowana ) kostki której należy użyć do budowy nawierzchni parkingów, placów manewrowych, miejsc postojowych oraz chodników.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 20.07.2018r.

### **Odpowiedzi:**

**Ad. 1** W złączeniu plik Załącznik nr 1 zagospodarowania terenu Projektu Wykonawczego

**Ad. 2** Tak dopuszcza się do wyceny ogrodzenie panelowe 3D z siatki zgrzewanej.

**Ad.3.** Ciągi jezdne i parking :

- Kostka betonowa gr 8cm szara frezowana, kształt tzw. „Behaton”
- Płyta ażurowa typu JOMB szara gr 8cm, zbrojona.

Opaska wokół budynku:

- Płyty chodnikowe grafitowe 30x30x5cm

Chodniki

- Kostka grafitowa gr 8cm kształt cegielka / prostokąt 20x10x8cm

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym został przesunięty na dzień: **24.07.2018r.** ( pismo z dnia 09.07.2018r. RZP

271.4.03.02.2018r. ). Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.lesznowola.eobip.pl](http://www.lesznowola.eobip.pl) w dniu 09.07.2018r.

Z poważaniem

Z AD. WÓJTA  
*Klichmy*  
Karolina Pichnej  
Zastępca Wójta


W załączeniu :

Zał. Zagosp.nr 9 – Piramida wspinaczkowa

# ZAŁ.ZAGOSP. nr 9: Piramida wspinaczkowa

- Platformy główne oraz ich linowe bariery wyposażone są w tulejowy system łącznikowy – łączenie liny bezpośrednio ze sztywną konstrukcją urządzenia;
- System montażowy 1-2-3 (niewymagający betonowania) – specjalna rama metalowa łącząca (pod powierzchnią ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urządzenia.


## Rysunki techniczne



## Kolorystyka – konstrukcji



## Kolorystyka – lin



## Posadowienie oraz część składowe urządzenia

