

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Posadzka	Wymagane pom.(m)	Uwagi
1.1	Hala widowni 1	#####	płytki gres	-	-
1.2	kasy biletowe	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.3	sala 1-poziomu fiz.-chem.	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.4	sala 2-poziomu biologiczna	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.5	sala dydaktyczna 3	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.6	WC dziewcząt	#####	płytki gres	2.70	pt. nauczyciel
1.7	WC chłopców	#####	płytki gres	2.70	pt. nauczyciel
1.8	sala dydaktyczna 4	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.9	pom. logopedy	#####	wykładzina obiektowa	2.70	pt. nauczyciel
1.10	pokój nauczycieli	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.11	magazyn	#####	wykładzina obiektowa	2.75	tynk cem.-wap.
1.12	WC NPS	#####	płytki gres	2.70	pt. nauczyciel
1.13	pom. pracujące	#####	płytki gres	2.70	pt. nauczyciel
1.14	bibliotekarka	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.15	kserowania	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.16	sala dydaktyczna 5	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.17	kserowania	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.18	sala dydaktyczna 6	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.19	sala dydaktyczna 7	#####	wykładzina obiektowa	1.10	pt. nauczyciel
1.20	Hala widowni 2	#####	płytki gres		
1.21	kuchnia	#####	wykładzina obiektowa		tynk cem.-wap.

⊕P	Czujnik ruchu, sufitowy, 360°
⊕P	Łącznik obwodowy (p) lub natynkowy (n) bez / z lampką sygnalizacyjną 16 A, 250 V, IP44
⊕P	Łącznik obwodowy (p) lub natynkowy (n) bez / z lampką sygnalizacyjną 16 A, 250 V, IP20
⊕P	Łącznik obwodowy, przyciśk podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A, 250 V, IP20
⊕P	Łącznik obwodowy, schodowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) bez / z lampką sygnalizacyjną 16 A, 250 V, IP44
⊕P	Łącznik obwodowy, schodowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) bez / z lampką sygnalizacyjną 16 A, 250 V, IP20
⊕P	Łącznik obwodowy, szeregowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) bez / z lampką sygnalizacyjną 16 A, 250 V, IP44
⊕P	Łącznik obwodowy, szeregowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) bez / z lampką sygnalizacyjną 16 A, 250 V, IP20

PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa przedsięwzięcia budowlanego: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELĘCINIE NOWA KWIDZYŃ	
Tytuł projektu: BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMODZIELNEGO, ZESPOŁU CZTERECH PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z SZATNIAMI, ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ WIEŻY CIŚNIEŃ, DWÓCH WIATROWNI, BUDOWĄ PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO, PRZYŁĄCZEM GAZU, PRZYŁĄCZEM WODY, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ	
Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Stawowa, dz. nr ew. 316/5, 34/1, 316/4, 316/7, 316/8, 34/3, 31/7, 31/4d, obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.	
Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola	
Tytuł rys.: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA, RZUT PIĘTRA.	
BRANŻA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
data: 12.2017r	nr rysunku: E-04
skala: 1:100	

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagiińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	inż. Mateusz Kosior specjalność elektryczna		565/01 SLK/EL/270901