


Centrala wentylacyjna nr. 3 leżąca
nazewno-wyewemna z oddyskiem ciepła
typu BSS(50) firmy VAV
o parametrach:
-Vn=5200m³/h, dp=350Pa
-Vw=5260m³/h, dp=350Pa
-ogrzewnica: Q=13,8kW
-wentylator nawemny: 3~400V,
pobór mocy: 1,2kW, prąd: 3,39A
-wentylator wyewemny: 3~400V,
pobór mocy: 1,2kW, prąd: 3,39A



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagińska Wiktoria 50, 98-350 Biała		mgr inż. Łukasz Tarnowski specjalizacja sanitarna	LOD00828P00SC LOD01823108
Opracował: mgr inż. Maciej Magot			

Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA		nr rysunku: S-9	
Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY I PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA I SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ		skala: 1:50	
data: 12.2017r			
Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/56, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,			
Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Główna 60, 05-506 Lesznowola			
Tytuł rys.: PRZEKROJ D-D			
BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE - wentylacja mechaniczna			