OZNACZENIA GRAFICZNE

Oznaczenia:	Element zagospodarowania	Stan
	linia granicy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania (UP, UO2, 35MN, Uo), zgodnie z MPZP Gminy Leszonowola (Uchwała nr: 63/VII/2003 z dnia 16.04.2003, 261/XXXIV/05 z dnia 30.09.2005, 575/XLII/2010 z dnia 09.11.2010, 441/XXXI/2017 z dnia 26.05.2016)	
	linia granicy oddziaływania inwestycji	
	linia granicy zakresu opracowania	
	NLZ - nieprzekraczalna linia zabudowy	
	linia budynku szkoły	projektowany
	barierka ochronna np. typu U11a	projektowana
	szlaban drogowy	projektowany
	krawężnik najazdowy 20x30x100cm(układany na płask)	projektowane
	krawężnik oporowy 15x30x100cm	projektowane
	obrzeże betonowe 8x30x100cm	projektowane
	wejścia do budynku szkoły	projektowany
	zjazd na teren inwestycyjny	projektowany
	usunięcia istniejącego drzewostanu	
	skarpowanie terenu	projektowane
	pow.ter. utwardzonego - droga kostka bet. typu "kość"	istniejąca
	pow.ter. utwardzonego - parking kostka bet. typu "kość"	istniejąca
	pow.ter. utwardzonego - chodniki kostka bet. typu "cegiełka"	istniejąca
	pow.ter. utwardzonego - droga wew., parking kostka bet. typu.....kolor.....	projektowana
	pow.ter. utwardzonego - chodniki, tarasy, schody kostka bet. typu..... kolor	projektowana
	pow.ter. utwardzonego - zjazd kostka bet. typu ..... kolor.....	projektowany
	pow.ter. zieleni	istniejąca
	pow.ter. zieleni	projektowana
	miejsca postojowe szt. 25 + 1NPS	projektowane
A	kosze na odpady	projektowane
B	ławka terenowa	projektowana

H.1 – Słupek oświetleniowy na źródła LED, IP65, W39, T=4000K, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1498lm, pobór mocy 9W, montaż: do wbudowania w podłoże gruntowe, rozstaw światła bezpośredni, łuk rozety dookolny, obudowa wykonana z stalowej, malowanej proszkowo, kolor antracyt, zasilanie bezpośrednie napięciem 230V.

L1 – Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, W28, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =5000lm, pobór mocy 74W, montaż do pomocy regulowanej wysięgnika, uchwyty za słup nierdzewnej, obudowa wykonana z stalowej, odlewu aluminium z zabezpieczeniem odporzedzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, hub oraz zatrzaski wykonane z stali nierdzewnej, klosz wykonany z szkła hartowanego, zasilanie bezpośrednie napięciem 230V, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, klasa odporności ochrony przed przepięciami I/II/III, sterowanie: sterowanie przy pomocy mikrofalowego czujnika ruchu i zmierzchu, w zależności od natężenia światła dziennego, czujnik ruchu z asymetrycznym, odbijaczu z zbrązowanego polerowanego aluminium, gwarantujące wysoki poziom odbicia światła, układ zasilający inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjściem napięciowym SELV, odporny na przepięcia do 4kV (tryb/ruch A), ksef=0,97, MTBF > 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C.

LEGENDA

- Linia kablowa, ziemna niskiego napięcia
- Rury osłonowe

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	inż. Mariusz Kosiorz spec.instalacje elektryczne		58/01 SLK/IE/3769/01

data: 12.2017r	PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA ŁWICZNA. Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ. Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, obręb 0021 Nowa Iwiczna . jedn. ewid. 141803_2 Leszonowola. Inwestor: Gmina Leszonowola, ul. Gminna 60, 05-506 Leszonowola Tytuł rys.: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU,INSTALACJE ELEKTRYCZNE. BRANŻA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	nr rysunku: EZ-01 skala: 1:500