

**Legenda:**

- Przewody wody zimnej układane w posadzce i bruzdach ściennych
- Przewody wody ciepłej układane w posadzce i bruzdach ściennych
- Przewody wody cyrkulacyjnej układane w posadzce i bruzdach ściennych
- Przewody wody zmieszanej układane w bruzdach ściennych
- Przewody instalacji ppoż prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego



Oznaczenie pionu wewnętrznej instalacji wodnej

 Pion wewnętrznej instalacji wodnej

PP1 Oznaczenie pionu wewnętrznej instalacji p.poż.

- **Pion wewnętrznej instalacji ppoż.**

Hydrant p.poż DN25

**Uwaga:** Główne przewody rozprowadzające instalacje wodne prowadzić w posadzce. Instalację p.poż., poza miejscami wskazanymi na rzutach, prowadzić w przestrzni sufitu podwieszanego. Podejścia do przyborów prowadzić w ścianie.

**Podjęcia do przyborów prowadzić w ścianie.**

[illegible]