Legenda:

- Przewody wody zimnej układane w posadzce i bruzdach ściennych
- Przewody wody ciepłej układane w posadzce i bruzdach ściennych
- Przewody wody cyrkulacyjnej układane w posadzce i bruzdach ściennych
- Przewody wody zmieszanej układane w bruzdach ściennych
- Przewody instalacji ppoż prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego

- W6 — Oznaczenie pionu wewnętrznej instalacji wodnej
- Pion wewnętrznej instalacji wodnej
- PP1 — Oznaczenie pionu wewnętrznej instalacji p.poż.
- Pion wewnętrznej instalacji ppoż.
- H 25 — Hydrant p.poż DN25

Uwaga:
Główne przewody rozprowadzające instalacje wodne prowadzić w posadzce.
Instalację p.poż., poza miejscami wskazanymi na rzutach, prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Podejścia do przyborów prowadzić w ścianie.

Proj. szafka hydrantowa wnękowa 70x70x25 cm z hydrantem DN 25 i wężem półsztywnym L=30 m. Wysokość montażu szafki: 1,35 m licząc od poziomu posadzki do zaworu.

Proj. szafka hydrantowa wnękowa 70x70x25 cm z hydrantem DN 25 i wężem półsztywnym L=30 m. Wysokość montażu szafki: 1,35 m licząc od poziomu posadzki do zaworu.

wyłaz przesuwny na poddasze z rozkładaną drabinką

zabudowa z płyt g-k z wkładką 5cm wełny mineralnej

Podejdzia do wody firmy AQUAPHOR

Mieszacz c.w.u

Mieszacz c.w.u

Mieszacz c.w.u

Bateria termostatyczna

rynna PCV 150

rura spustowa PCV Ø120

ściana istniejącego budynku szkoły

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant: mgr inż. Łukasz Tarnowski spec.instalacje sanitarne — LOD/0828/POOS/07 ŁODIS/6231/08

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ, CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/59, 34/3, 31/7, 31/40, obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Leszno wola.

Inwestor: Gmina Leszno wola, ul. Gminna 60, 05-506 Leszno wola

Tytuł rys.: Rzut II piętra - Instalacje wodociągowo

BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE

data: 12.2017r

nr rysunku: S-9

skala: 1:100