



PRZEGRODY POZIOME

A	1cm wykładzina obiektowa + mata podkładowa
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
9cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
10cm	styropian EPS 100 λ=min.0,036
0,3mm	folia izolacyjna PE
10cm	chudy beton C8/10
100cm	ustabilizowany mechanicznie piasek
32cm	plyta fundamentowa-żelbetowa
10cm	podlewka z chudego betonu C8/10

B	2cm płytki gres na kleju
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
8cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
10cm	styropian EPS 100 λ=min.0,036
0,3mm	folia izolacyjna PE
10cm	chudy beton C8/10
100cm	ustabilizowany piasek
32cm	plyta fundamentowa-żelbetowa
10cm	podlewka z chudego betonu C8/10

C	0,7cm wykładzina sportowa na podłożu z pianki sprężystej
2cm	2x płyta wiórowa układana poprzecznie względem siebie(wym.2x1cm)
0,03mm	folia PE, 10% założona na zakład
2cm	deski układane ażurowo (tarcia iglasta) wym.9x2cm, rozstaw co ok 7,0cm
2,0cm	górne legary(tarcia iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach zmniejszyć o połowę), układane krzyżowo z dolnymi legarami
2,0cm	dolne legary(tarcia iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach zmniejszyć o połowę), układane krzyżowo z górnymi legarami
0,1cm	podkładka elastyczna rozstaw osiowy 50cm
10cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PCV
10cm	styropian EPS 100 λ=min.0,036
0,3mm	folia izolacyjna PE
10cm	chudy beton C8/10
30cm	ustabilizowany piasek

D	2cm płytki gres na kleju
17cm	plyta żelbetowa
1,2cm	tynek cem.-wap.

E	2cm płytki gres na kleju
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
7cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
5cm	wełna szklana np. Isover TDPT λ=min.0,033
0,3mm	folia izolacyjna PE
17cm	plyta żelbetowa
1,2cm	tynek cem.-wap.

F	1cm wykładz. obiektowa +mata podkładowa
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
8cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
5cm	wełna szklana np. Isover TDPT λ=min.0,033
0,3mm	folia izolacyjna PE
20cm	strop żelbetowy
1,2cm	tynek cem.-wap.

G	1cm wykładz. obiektowa +mata podkładowa
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
8cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
5cm	wełna szklana np. Isover TDPT λ=min.0,033
0,3mm	folia izolacyjna PE
20cm	strop żelbetowy
1,2cm	tynek cem.-wap.

H	1cm wykładz. obiektowa +mata podkładowa
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
8cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
5cm	wełna szklana np. Isover TDPT λ=min.0,033
0,3mm	folia izolacyjna PE
20cm	strop żelbetowy
15cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
10cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
10cm	klej elewacyjny z siatką
10cm	tynek silikatowy

I	1cm wykładz. obiektowa +mata podkładowa
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
8cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
5cm	wełna szklana np. Isover TDPT λ=min.0,033
0,3mm	folia izolacyjna PCE
26,5cm	strop żelbetowy
10cm	plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym

J	5cm beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
20cm	wełna szklana np. Isover TDPT λ=min.0,033
0,3mm	folia izolacyjna PE
20cm	strop żelbetowy
10cm	plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym

K	0,7mm blacha gładka z podwójnym rąbkim stojącym, cynkowo-tytanowa np.RHEINZINK
2,2cm	plyta OSB
18/22cm	krokwie, wym.18x8cm/22x10cm
1,5cm	plyta PROMAXON Typ A wg rozwiązania systemowego np. firmy Promat Aprobata Techniczna: AT-15-7875/2013

L	5cm beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
20cm	wełna szklana np. Isover TDPT λ=min.0,033
0,3mm	folia izolacyjna PE
15cm	strop żelbetowy - plyta żelbetowa wylewana
1,2cm	tynek cem.-wap.

M	1cm wykładz. obiektowa +mata podkładowa
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
8cm	beton C16/20 zb.siat.Ø6 15x15cm
0,3mm	folia izolacyjna PE
5cm	wełna szklana np. Isover TDPT λ=min.0,033
0,3mm	folia izolacyjna PE
20cm	strop żelbetowy
1,2cm	tynek cem.-wap.

N	2cm płytki gres na kleju
0,5cm	warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
0,3mm	folia izolacyjna PE
15cm	plyta żelbetowa
10cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
10cm	siatka elewacyjna na kleju
10cm	tynek silikatowy

O	papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PV250 S5
0,5cm	papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych roz. min. 5m
min.20cm max.31cm	stropopłaz EPS 100-0,038, oklejona papą PV60
0,3mm	papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja impregnat np. Izoban izobud BR
15cm	projektowana plyta żelbetowa
1,2cm	tynek cem.-wap.

PRZEGRODY PIONOWE

S1	2x malowanie lekpiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem
10cm	siatka elewacyjna na kleju
10cm	styropian EPS 100 fundament np. Silver fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
2x	malowanie lekpiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem
38cm	ściana fundamentowa - żelbetowa
25cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
15cm	siatka elewacyjna na kleju
15cm	tynek silikatowy

S2	38cm ściana fundamentowa - żelbetowa
10cm	styropian EPS 100 fundament np. Silver fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
10cm	siatka elewacyjna na kleju
10cm	tynek mozaikowy, uziarnienie min.1,8mm

S3	2x malowanie lekpiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem
30cm	ściana fundamentowa - żelbetowa
2x	malowanie lekpiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem

S4	2x malowanie lekpiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem
25cm	ściana fundamentowa - żelbetowa
2x	malowanie lekpiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem

S5	1,2cm tynek cem.-wap.
19cm	ściana murowana z bloczków betonowych
15cm	wełna min.np.Isover TF Thermoλ=min.0,033
15cm	siatka elewacyjna na kleju

S6	2x malowanie lekpiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem
38cm	ściana fundamentowa - żelbetowa
2cm	dylatacja wypełniona styropianem
25cm	ściana fundamentowa-żelbetowa
2x	malowanie lekpiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem

S7	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
38cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
15cm	siatka elewacyjna na kleju
15cm	tynek silikatowy

S8	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
25cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
15cm	siatka elewacyjna na kleju
15cm	tynek silikatowy

S9	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
25cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	wełna mineralna np. Super Vent Plus λ=min.0,031
19cm	pustka powietrzna + podkonstrukcja
0,9cm	plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

S10	siatka elewacyjna na kleju
15cm	wełna min.np.Isover TF Thermoλ=min.0,033
25cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
15cm	siatka elewacyjna na kleju
15cm	tynek silikatowy

S11	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
38cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	wełna mineralna np. Super Vent Plus λ=min.0,031
39cm	pustka powietrzna + podkonstrukcja
0,9cm	plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

S12	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
25cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	wełna mineralna np. Super Vent Plus λ=min.0,031
39cm	pustka powietrzna + podkonstrukcja
0,9cm	plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

S13	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
38cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
40cm	podciąg żelbetowy
15cm	wełna mineralna np. Super Vent Plus λ=min.0,031
39cm	pustka powietrzna + podkonstrukcja
0,9cm	plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

S14	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
25cm	ściana żelbetowa
10cm	wełna min.np.Isover TF Thermoλ=min.0,033
10cm	siatka elewacyjna na kleju
10cm	tynek silikatowy

S15	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
38cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	wełna mineralna np. Super Vent Plus λ=min.0,031
19cm	pustka powietrzna + podkonstrukcja
0,9cm	plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

S16	tynek silikatowy
15cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
38cm	podciąg żelbetowy - wg rys.konstrukcji
15cm	wełna mineralna np. Super Vent Plus λ=min.0,031
19cm	pustka powietrzna + podkonstrukcja
0,9cm	plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

S17	siatka elewacyjna na kleju
15cm	wełna min.np.Isover TF Thermoλ=min.0,033
38cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	styropian fasadowy λ=min.0,033
15cm	siatka elewacyjna na kleju
15cm	tynek silikatowy

S18	1,2cm tynek cem.-wap. kat. IV
25cm	ściana murowana z pustaków ceramicznych
15cm	wełna mineralna np. Super Vent Plus λ=min.0,031
59cm	pustka powietrzna + podkonstrukcja
0,9cm	plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

PRZĘKRÓJ A-A

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagłirska Wiktorów 50, 98-350 Biata		Projektant:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jagłirska spec.architektura	upr. 26/ LOK/001/ LO - 0769
Sprawdził:				
PROJEKT WYKONAWCZY		Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA		
Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁAZIENKĄ ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ WIEŻYCIENIA INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIECZENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ		nr rysunku: A-6		
data: 12.2017r		skala: 1:50		
Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/58, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola		Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Główna 60, 05-506 Lesznowola		
Tytuł rys.: Przekrój A-A		BRANŻA - ARCHITEKTURA		