



LF 40x50 65mb
skala 1:25

Bloczek betonowy 24x38x12
beton C16/20

chudy beton C8/10 10cm

4#12
Ø6 co 250mm

Strzemiona Ø6 co 25cm.
4szt./mb l=130cm

UWAGA:
1. Strzemiona Ø6 w rozstawie co 25cm. W miejscach schodzenia się ław, zakładów prętów podłużnych strzemiona zagęścić do połowy rozstawu podst.
2. Po wykonaniu wykopu należy skontrolować stan i rodzaj gruntu przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienośnych lub słabonośnych należy skonsultować się z projektantem.
3. Obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez zastosowanie igłofiltrów lub bezpośrednie pompowanie.
4. Poziom posadowienia nie płycej niż poziom istniejących fundamentów, lecz nie płycej niż 1,0m p.p.t.
5. Zestawienie stali obejmuje dodatek 7% na zakłady prętów i zagęszczenie strzemion na narożach i łączeniach.
6. Długość zakotwienia prętów Ø12 lbd=60cm

Wykaz zbrojenia

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: mgr inż. Adrian Szalkowski spec.konstr.-budowl.	MAZO189/PBK/15; MAZBO0239/13
Sprawdził:			

data: 12.2017r	PROJEKT WYKONAWCZY		nr rysunku: K-8
	Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA		
	Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ		
	Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Główna 60, 05-506 Lesznowola		
Tytuł rys.: Konstrukcja fundamentów rozbudowy zaplecza kuchennego			
BRANŻA - KONSTRUKCJA			