
istn. studnia włączeniowa DN 1200
Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400
studzienka rozprężna typu WAVIN TEGRA 1000mm z włazem typu ciężkiego klasy D400
Ø160PVC
Bloczek oporowy betonowy C-20/25 50x30x15
1 : 100
1 : 100
PEHDØ75
przepompownia ścieków z pompami Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O firmy Wilo ze zbiornikiem DN1000mm
Proj. kanalizacja deszczowa PVCØ200 wg odrębnego opracowania
Ø200PVC
Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 wg odrębnego opracowania
rura osłonowa HDPE Ø250 L=1,50m
Trójnik Ø160/160
Trójnik Ø160/110
Ø110PVC
załamanie 45°
R
Poziom porównawczy 115,00 m.n.p.m
Rzędna terenu
Rzędna dna
Zagłębienie
Spadki/średnica materiał
Odległości
1,5%
0,6%
1,0%
3,0%
S11
S10
S9
S8
S7
K5
K4
K81

OBJAŚNIENIA:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej
- kanalizacja sanitarna wg odrębnego opracowania
-kanalizacja tłuszczowa wg odrębnego opracowania

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant:	mgr inż. Łukasz Tarnowski spec.instalacje sanitarne		LOD/0828/POOS/C ŁOD/IS/8231/08
Opracował:	mgr inż. Renata Goszczyńska		
Sprawdził:			

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: PARKING, DROGI WEWNĘTRZNE, HYDRANT ZEWNĘTRZNY, OŚWIETLENIE TERENU Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA.

Lokalizacja: Wólka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2 ul.Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506, obręb: 0031 Wólka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola

Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytuł rys.: Profil podłużny - część I

BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE - przyłącze kanalizacji sanitarnej

data:
06.2017r

nr rysunku:
S-2

skala:
1:100