



# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60

05-506 Lesznowola

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: [gmina@lesznowola.pl](mailto:gmina@lesznowola.pl) , [wojt@lesznowola.pl](mailto:wojt@lesznowola.pl)



Lesznowola, dn. 21.09.2018r.

RZP.271.2.14.03.2018

*Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego*

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Mysiadło – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, ul. Zakręt, ul. Goździków i ul. Wiejskiej - etap I”.**

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola uprzejmie informuje, iż w niniejszym postępowaniu w dniu 18.09.2018r., wpłynęło pytanie od Wykonawcy na które udzielamy odpowiedzi:

### **Pytanie 1.**

Wg. projektu budowlanego, projektant zaprojektował budowę kanału deszczowego z rur litych PP lub PVC-U, o wytrzymałości min. SN 8. Który rodzaj rur należy uwzględnić przy wycenie powyższych robót.

Odpowiedzi:

### **Ad. pytania 1.**

Należy uwzględnić zgodnie z dokumentacją rury na odcinkach :

- D2-D3'- DN 800 mm -PEHD do kanalizacji grawitacyjnej o ścianach strukturalnych spiralnie zwijane (powierzchnia zewnętrzna czarna i wewnętrzna jasna gładka) z kielichem wg normy PN- EN 13476-2 typ A, SN 8
- D5-D6 –DN 500 mm –rury do kanalizacji i do przewiertów sterowanych co najmniej dwuwarstwowe(zewnętrzna warstwa- ochronna) PE100 RC, szereg SDR 17 PN10 wg normy PN –EN 12201-2
- Na pozostałych odcinkach i przykanaliki -rury PP lite SN miń.8 –16 wg normy PN-EN 1852-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na e-maila: [rzp@lesznowola.pl](mailto:rzp@lesznowola.pl) lub na nr fax-u 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem  
**Z up. WÓJTA**

*Karolina Pichnej*  
Zastępca Wójta