



Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60

05-506 Lesznowola

Tel. 22 757-93-40 (42), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl



Lesznowola, dnia 12.07.2018 r.

RZP.271.4.03.03.2018

*Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę przedszkola w miejscowości Wólka Kosowska”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola uprzejmie informuje, iż w niniejszym postępowaniu w dniu 11.07.2018 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Ze względu na różnice między opisem technicznym, rysunkami i przedmiarem prosimy o podanie z jakiego rodzaju blachy i o jakich parametrach mają być wykonane: pokrycie dachowe, obłożenie ścian, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z zapisami na rysunkach, opisie i przedmiarach robót (inaczej sformułowane zapisy nie wykluczają się), tj.:

Pokrycie dachu i ścian

- blacha cynkowo-tytanowa 0,7 mm
- powlekana w kolorze grafitowym

Obróbki

- blacha cynkowo-tytanowa max. 0,7mm
- powlekana w kolorze grafitowym

Rynny i rury spustowe

- blacha cynkowo-tytanowa

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie postanowieniami Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na e-maila: rzp@lesznowola.pl lub na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

WZJT
Maria Jolanta Batycka-Wąsik