



Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60

05-506 Lesznowola

Tel. 22 757-93-40 (42), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl



GMINA
FAIR PLAY



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RZP.271.4.04.05.2018

Lesznowola, dnia 21.09.2018 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę szkoły w miejscowości Nowa Iwiczna”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola uprzejmie informuje, iż w niniejszym postępowaniu w dniu 19.09.2018 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytania:

1. Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej płyty żelbetowe: PŁ3.5, PŁ3.6, PŁ3.7. Prosimy o korektę przedmiaru.
2. Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej wieniec ściany szczytowej sali gimnastycznej (rys. K-111). Prosimy o korektę przedmiaru.
3. W pozycji 22 przedmiaru robót dotyczącej izolacji pionowych fundamentów oraz ścian fundamentowych obmiar powinien wynosić 1132,99 m². Prosimy o korektę obmiaru.
4. Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej wykonanie fundamentów pod łącznik wraz z wykonaniem pali. Prosimy o korektę przedmiaru.
5. W pozycji 16 przedmiaru robót dotyczącej ścian betonowych obmiar powinien wynosić 550,693 m². Prosimy o korektę obmiaru.
6. Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej rdzenie żelbetowe (rys. K-112). Prosimy o korektę przedmiaru.
7. Pytanie do zapytania i odpowiedzi z dnia 12.09.18 r.
Pytanie: „W przedmiarze brak pozycji uwzględniającej ściany żelbetowe budynku szkoły. Prosimy o korektę przedmiaru i uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne ścian żelbetowych oraz ich zbrojenie.”

Odpowiedź: „Pozycje dotyczące wykonania ścian żelbetowych były w przedmiarze w pierwotnym w dziale 1.3. oraz w dokumentacji na rys. K-107 i K-108. Przedmiotowe pozycje pozostały bez zmian.

W dziale 1.3 pierwotnego przedmiaru są zawarte ściany żelbetowe ale ich obmiar tyczy się tylko ścian szybu windowego. Brak w przedmiarze ścian żelbetowych widocznych na rzutach kondygnacji architektonicznych. Prosimy o korektę przedmiaru.

8. Na rysunku A-11b w osi A przegroda pionowa oznaczona jako S13 posiada podciąg żelbetowy gr. 40 cm, który nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. Prosimy o korektę przedmiaru.

9. Pytanie do zapytania i odpowiedzi z dnia 12.09.18 r.

Pytanie: „W przedmiarze w pozycji 42 dotyczącej wykonania ramy żelbetowej w łączniku obmiar należy pomnożyć x 4, podany w pozycji obmiar dotyczy połowy ramy żelbetowej, którą trzeba wykonać w ilości 2 sztuki.”

Odpowiedź: „Skorygowano przedmiar robót budowlanych w zakresie wykonania ściany szczytowej Sali gimnastycznej jednak nie pomnożono x4 jak sugerowano w pytaniu (...).”

Pytanie dotyczyło obmiaru ramy żelbetowej łącznika, która w pierwotnym kosztorysie znajdowała się w pozycji 42, obecnie jest w poz. 44, natomiast odpowiedź tyczy się wykonania ściany szczytowej Sali gimnastycznej. Prosimy o ponowne przeanalizowanie pytania.

10. Pytanie do zapytania i odpowiedzi z dnia 11.09.18 r.

Pytanie: „W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania ram żelbetowych na Sali sportowej, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

Odpowiedź: „Ramę żelbetową ujęto w dziale 1.3.. Była w poz. 42, teraz jest w poz. 44.”

Pozycja wyżej wymieniona przez Państwa tyczy się ramy żelbetowej łącznika, a nie ramy żelbetowej Sali sportowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Ad. 1 - 10

Zamawiający w odniesieniu do w/w pytań Wykonawcy zamieszcza jako załącznik do niniejszego pisma nowy, skorygowany przedmiar robót budowlanych.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie postanowieniami Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na e-maila: rzp@lesznowola.pl lub na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Karolina Pichnej
Zastępca Wójta