



Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 (42), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl



Lesznowola, dnia 24.01.2011r.

RZP - 341/1/01/03/2011

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
*Budowę oczyszczalni Zamienie o
przepustowości 650 m³/d (I etap) wraz z
wymianą sieci wodociągowej w miejscowości
Zamienie***

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 19 i 20.01.2011r., do niniejszego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytania:

Z dnia 19.01.2011r.

1. Przedstawiony w przetargu opis techniczny zagospodarowania terenu nie przedstawia dokładnie wszystkich parametrów cokołu betonowego pod ogrodzeniem zewnętrznym oczyszczalni. W związku z tym prosimy o dokładne podanie następujących parametrów:
 - całkowita wysokość i głębokość cokołu względem terenu projektowanego,
 - grubość cokołu jak wyżej,
 - rodzaj zbrojenia w cokole.Sygnalizujemy jednocześnie, że cokół betonowy nie został uwzględniony w obmiarze dołączonym do przetargu.
2. Zgodnie z badaniami geotechnicznymi występuje woda gruntowa w postaci sączeń lub jako woda napięta. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej dotyczącej odpompowania wody z wykopu podczas prowadzenia prac.
3. Czy pozycja 2 przedmiaru prac budowlanych obejmuje również dostawę piasku ?
4. Czy zbiornik osadu można wykonać w technologii prefabrykowanej ?

Z dnia 20.01.2011r.

1. Jeżeli wartość robót określona w referencjach wyrażona jest w walucie obcej to po jakim kursie należy ją przeliczyć do formularza „Wykaz wykonanych robót budowlanych” ?
2. Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy ? Jeżeli tak to czy ma być to kosztorys pełny, skrócony, czy z zestawieniem Robocizny, Materiałów, Sprzętu ?

Odpowiedzi:

Na pytania z dnia 19.01.2011r.

Ad. 1

Zamawiający podaje parametry cokołu pod ogrodzeniem oczyszczalni:

- beton B-25 ($415,5 \times 0,7 \times 0,2 = 58,17 \text{ m}^3$),
- wysokość cokołu powyżej terenu proj. – 30 cm,
- głębokość cokołu poniżej projektowanego terenu – 40 cm,
- szerokość cokołu – 20 cm,
- zbrojenie cokołu: 4 pręty żebrowane ϕ 8 mm (2 pręty górą i dwa dołem), stal A-III 34GS, L=1662 m, masa: 656,49 kg, strzemiona ϕ 6 mm co 50 cm, stal A-0 St0S, L=1,66 m x 831 szt. = 1379,49 mb, masa: 306,24 kg.

Koszty betonowania i zbrojenia cokołu należy uwzględnić w „Zestawieniu scalonych elementów robót” (Załącznik nr 7 do SIWZ) w Części G, Zagospodarowanie terenu, drogi, place, ogrodzenia, poz. 1.

Ad. 2

W oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację Wykonawca przyjmie niezbędny zakres odpompowania wody z wykopu podczas prowadzenia prac, a jego koszty uwzględni w „Zestawieniu scalonych elementów robót” (Załącznik nr 7 do SIWZ) w Części A, Roboty budowlane, poz. 1 „Roboty ziemne i wykopy”.

Ad. 3

Poz. 2 Przedmiaru robót pn. „Roboty budowlane” obejmuje: „Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II). Natomiast poz. 4 Przedmiaru robót pn. „Roboty budowlane” (Dział 2 - Fundamenty oczyszczalni) obejmuje: „Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania wykopów” (czyli piasek wraz z transportem). Koszty dostawy piasku należy uwzględnić w „Zestawieniu scalonych elementów robót” (Załącznik nr 7 do SIWZ) w Części A, Roboty budowlane, poz. 2 „Fundamenty oczyszczalni”.

Ad. 4

Nie. Zmiana technologii wykonania zbiornika byłoby niezgodna z wydaną decyzją pozwolenia na budowę.

W związku z pytaniami 1 – 4 Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami SIWZ przy obowiązującym wynagrodzeniu ryczałtowym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Na pytania z dnia 20.01.2011r.

Ad. 1

Wartość robót budowlanych określoną w walucie obcej należy przeliczyć na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów NBP

na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. na dzień: **14.01.2011r.**

Ad. 2


Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 pkt II ppkt 3.2) SIWZ **do oferty należy dołączyć wypełnione „Zestawienie scalonych elementów robót”** sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Z przedmiotowego zestawienia winna wynikać cena ofertowa za wykonanie niniejszego zamówienia, którą Wykonawca zamieści w formularzu „OFERTA”.

Natomiast do oferty nie należy dołączać kosztorysu, który byłby opracowany zgodnie z poszczególnymi pozycjami przedmiaru robót.

Przedmiotowe wyjaśnienie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami z Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Z poważaniem


Z upoważnienia
mgr Marek Juszczyński
Główny Specjalista ds. Inwestycji

GLÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Tomasz Dziubak-Wysokiński

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. INWESTYCJI


mgr Rafał Suwała