



Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 (42), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl



Lesznowola, dnia 25.01.2011r.

RZP - 341/1/01/04/2011

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
*Budowę oczyszczalni Zamienie o
przepustowości 650 m³/d (I etap) wraz z
wymianą sieci wodociągowej w miejscowości
Zamienie***

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 24.01.2011r. do niniejszego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania od Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytania:

1. Po czyjej stronie pozostaje załatwienie pozwolenia na użytkowanie: Wykonawcy, czy Inwestora?
2. Po czyjej stronie będą koszty eksploatacji oczyszczalni (wywóz osadów, energii itp.) od momentu rozpoczęcia prac aż do odbioru końcowego ?

Odpowiedzi:

Ad. 1

O pozwolenie na użytkowanie wystąpi Zamawiający, a Wykonawca przygotowuje wszystkie dokumenty budowy niezbędne do postępowania odbiorowego przed instytucjami zewnętrznymi oraz ma obowiązek udziału w kontrolach Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ad. 2

Wszystkie koszty eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków do czasu jej wyłączenia i podania ścieków do rozruchu nowego obiektu ponosi Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Sp. z o.o. Wszystkie koszty związane z działaniem nowo wybudowanego obiektu do czasu odbioru końcowego ponosi Wykonawca (zakres czynności w tym okresie został opisany w Załączniku nr 9 (Część 8) do SIWZ pn. „Rozruch technologiczny oczyszczalni”. Przedmiotowe koszty należy uwzględnić w „Zestawieniu scalonych elementów robót” (Załącznik nr 7 do SIWZ) w Części E, Dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z montażem, uruchomieniem i rozruchem technologicznym, Instalacja technologiczna i rozruch, poz. 14 „Rozruch technologiczny”.

Przedmiotowe wyjaśnienie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami z Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Z poważaniem

z up. WÓJTA

mgr Marek Ruszkowski
Zastępca Wójta

GŁÓWNY SPECJALISTA


Tomasz Dziubak-Wysokiński

GŁÓWNY SPECJALISTA₂
ds. INWESTYCJI


mgr Rafał Suwała