



Urząd Gminy Lesznówola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznówola
tel. 22 708 91 11, e-mail.: gmina@lesznówola.pl
www.lesznówola.pl

Lesznówola, dnia 21.04.2022

RZP 271.11.04.2022

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu na: „Budowę
ulicy Wąskiej w miejscowości
Wola Mrokowska”**

Gmina Lesznówola, Zamawiający informuje iż w dniach 14.04.2022r., oraz 15.04.2022r. wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Branża elektryczna

- 1) Czy w zakresie w/w przetargu są do wykonania prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia?

Jeżeli są to zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych NN i o przedmiar robót.

Poniżej przesyłam opis z ogólnej charakterystyki obiektu (budowa_ulicy_Waskiej_2022_przedmiar_robót) punkt 1.1.2 Rozwiązanie projektowe w ramach budowy sieci oświetlenia

Sieci niskiego napięcia

W zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych projektuje się demontaż istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych napowietrznych z przewodów nieizolowanych (AL) wraz z słupami elektroenergetycznymi i budowę linii kablowych ziemnych. Ponadto projektuje się przebudowę istniejących przyłączy napowietrznych na przyłącza kablowe, wraz z wyniesieniem układów pomiarowych abonentów w linię ogrodzeń.

- 2) Projektowane oprawy oświetleniowe nie są już produkowane prosimy o informację jaki typ oprawy należy przyjąć do wyceny?
- 3) Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunku z sylwetką projektowanego słupa oświetleniowego, wysięgnika i oprawy oświetleniowej.

Pytanie nr 2.

Czy zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje również odcinek w ul. Łącznej, od studni Dg do studni D42 zgodnie za załączonym profilem podłużnym sieci kanalizacji deszczowej (Rys. S2)? Jeżeli tak, prosimy o zmianę i uzupełnienie przedmiaru robót.

Pytanie nr 3.

Jeżeli zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek od studni Dg (ul. Łączna) do studni D42, prosimy odpowiedź jaki rysunek należy wziąć pod uwagę przy obliczeniu długości kanałów kanalizacji deszczowej - zgodnie z profilem podłużnym na którym odcinek D42-D38 jest wykonany z rur o średnicy DN315mm, czy zgodnie z planem

zagospodarowania na którym ten sam odcinek należy wykonać z rur o średnicy DN400mm. Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy i długości rur w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4.

Jaką ilość rury kanalizacyjnej o średnicy DN500mm należy przyjąć do wyceny? Zgodnie z załączonym przedmiarem czy profilem podłużnym kanalizacji deszczowej?

Pytanie nr 5.

Czy przejście pod ul. Postępu należy wykonać metodą bezwykopową w postaci przecisku np. z rur stalowych? Jeżeli tak prosimy o określenie średnicy i długości rury osłonowej jaką należy przyjąć w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający uzupełni dokumentację przetargową o projekt wraz z uzgodnieniami i przedmiarami, dotyczący przebudowy sieci elektroenergetycznej? W dołączonej dokumentacji przetargowej brak jest warunków technicznych przebudowy linii, wykazu kabli oraz przebiegu nowej linii doziemnej.

Odpowiedzi.

Ad. pytania nr 1

- 1) Zamawiający uzupełnił dokumentację o opis techniczny wraz z zestawieniem materiałów (str. 16)
- 2) Do wyceny należy przyjąć oprawy typu:
 - 2.1. Schreder IZYLUM lub równoważne
 - 2.2. Philips UniStreet gen2 lub równoważneMoc lamp zostanie ustalona w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
- 3) Zamawiający uzupełnił dokumentację o sylwetkę słupa, wysięgnika i oprawy.

Ad. pytania nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Łączna długość kanałów deszczowych w ul. Wąskiej liczona razem z przewodami regulacyjnymi i przelewowymi i retencyjnymi DZ 315-500 mm(**zamieszczono w opisie do przedmiaru**)

DZ-200mm -10,70(regulacyjny)

DZ 315 mm - 113,30 m

DZ 400 mm - 320,70 m + 31,10

(przewiert sterowany pod ul. Postępu rura do przewiertów sterowanych **horyzontalnych** o średnicy wewnętrznej nie mniej

400 mm od st. Nr 15 do st.nr D47- **bez rury stalowej i innej osłonowej**

DZ 500 mm - 352,50 m + 320,70 m w ul. Łącznej (od st.D47-D35

Przebieg kanału deszczowego w jezdniach ulic .

Studnie -szt. 32, fi 1200-1500 mm w tym z regulatorami szt. 3 + 12 szt.fi 1500 mm w ul.

Łącznej

Wpusty z osadnikiem żelbetowe i 500 mm -szt.51

Wpusty punktowe żelbetowe z koszem osadczym -szt.5

Osadniki żelbetowe fi 500 mm -szt.5

W załączeniu rysunki jako zmiany nieistotne :

1.Plan sytuacyjny (ZUD z dnia 16.12.2020 r) + protokół ul.Łączna)-w załączeniu

2.Zmieniony profil kd na odcinku D15'-D1 na D15'(Dist. -D 35)

zgodnie z planem jak w punkcie 1 -w załączeniu

Jednocześnie rysunki :

- strona 146 Rys.S1A. zastąpiono rys. Dokumentacja GEK.6630.596.2019 z dnia 16.12.2020 r j.w.
- strona 147 S2 profil kd D15'-D1 zastępuje rysunek profilu Dist,-D 35 j.w.
- strona 149 S4 Schemat D1-D1' i D 9-D9' nie wystąpi
- strona 156 S11 Schematy od D1-D14 nie wystąpią

Ad. pytania nr 6.

Zamawiający uzupełnił dokumentację o opis techniczny wraz z zestawieniem materiałów (str. 16)

Warunki zostały zamieszczone w projekcie zagospodarowania terenu (część formalno-prawna)

Zamawiający uzupełnił dokumentację o wykaz kabli i przebieg nowej linii doziemnej.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłużył termin składania ofert.

W związku z powyższym zmienia się pkt XVIII. ppkt 18.2. oraz ppkt 18.4. SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

18.2. Ofertę należy złożyć: do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00.

18.4. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00.

Zmienia się również pkt XVI. SWZ **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to jest do dnia: **26 maja 2022r.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ niniejszego postępowania, a tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy przygotowaniu oferty.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na e-maila: rzp@lesznowola.pl.

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTA

Mirosław Wilusz

Główny Specjalista
d/s zamówień publicznych

mgr Aneta Książek

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych

mgr inż. Tomasz Dziubak-Wysokiński

INSPEKTOR

Przemysław Wawruch

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Dróg i Mostów

Stefan Romanowski